

ZERTIFIKAT

Nr. GF1.1(T)-TA-07-0007

bezüglich der Übereinstimmung mit den technischen Anforderungen in :

TA-Luft 2002, Sec. 5.2.6.4
VDI 2440 Nov. 2000, Sec. 3.3.1.3

Prüfbericht: LT0564058 LT0664060
T0464053

Datum: February 14, 2007

Auftraggeber / Besteller : Tuning

Hersteller, Adresse : Z.I. Nord - 281 avenue Pierre et Marie Curie
B.P. 80015
13655 Rognac cedex

Typbezeichnung :	200960 - 200963 - 200965						
Nennweite / Nenndruck :	DN 15, 25, 50, 80, 100 / PN 16/40					6" , 8" / Class 150	
Art des Kugelhahns	1-teilig, Flanschanschluß, voller Durchgang					2-teilig, Flanschanschluß, voller Durchgang	
Dichtungssystem :	V-Ring Stem Packing					Double Stem Sealing	
Prüftemperatur / Beaufschlagungszeit:	RT / 24hr						
Spindelnennweite:	Ø 12 mm	Ø 15 mm	Ø 19 mm	Ø 24 mm	Ø 29 mm	Ø 36 mm	Ø 44.5 mm
Schaltspiele (frq : 6/min) :	10,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000	5,000
Leckagerate : [mbar · l / (s · m)]	1,0 · 10 ⁻⁷	3,6 · 10 ⁻⁶	4,0 · 10 ⁻⁶	3,0 · 10 ⁻⁶	8,0 · 10 ⁻⁷	1,2 · 10 ⁻⁵	1,2 · 10 ⁻⁵
Anzugsmoment Dichtungspackung :	12 Nm	16 Nm	30 Nm	34 Nm	60 Nm	15.8 Nm	39.6 Nm

Die geprüfte Armatur mit verwendeter Dichtungspackung erfüllt die oben genannten Normen /
Prüfkriterien. Basis für dieses Zertifikat ist eine Typprüfung einer repräsentativen Armatur und schließt
keine Fertigungsüberwachung ein.

(Ort, Datum)

February 14, 2007

TÜV Rheinland Taiwan Ltd
Industrial Services Division

Thomas Fuhrmann (Division Director)



ANHANG

Zu Nr. GF1.1(T)-TA-07-0007

Prüfbericht:

**LT0564058 LT0664060
T0464053**

Datum:

February 14, 2007

Die folgenden Ventiletypen sind durch den Lecktest qualifiziert. Spindeldesign und Packung entsprechend dem getesteten Ventil.

The following valve models are qualified through the leakage test. The same stem design and packing material are applied as with the tested model.

Direct ISO 5211 Mounting Pad:

**20X950 series
20X458 series
200925 series
20093X series
20094X series**